



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169300, г. Ухта, ул. Первомайская д. 20, тел., факс: 8 (8216) 75-11-45, e-mail: ONDUHTA@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 523 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Ухтинский медицинский колледж» (ГПОУ «УМК»)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Ухты по пожарному надзору Главного управления МЧС России по Республике Коми Ларина Игоря Юрьевича от «08» ноября 2016 года № 523, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «05» декабря 2016 г. по 11 ч. 00 мин. «22» декабря 2016 г., проведена плановая выездная проверка, инспектором отдела НДПР г. Ухты Вариной-Жантован Юлией Николаевной и инспектором ОНДПР г. Ухты Ковалевской Ю.В.

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку,

нежилые помещения, расположенные по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, д.28

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: Данильченко Андреем Владимировичем, директором ГПОУ «УМК», Пушкаревым Владимиром Валентиновичем, заместителем директора по АХЧ

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены.	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допускается размещение в лестничной клетке оборудования (батарей), выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м. от поверхности площадки лестницы	ч.4 ст.4, ч.1 ст. 53, ч.1 ст.89 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-	01.11.2017	

	(лестничная площадка между 1 и 2 этажами, помещения №№2 и 8 технического паспорта № 010500452 от 06.10.2005, далее тех.паспорт), фактическая высота 0,1 м.	сти» (далее Федеральный закон №123-ФЗ), п.4.4.4 Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130.2009)		
2.	Допускается размещение в лестничной клетке оборудования (батареи), выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м. от поверхности площадки лестницы (лестничная площадка между 2 и 3 этажами, помещения №№2 и 9 тех.паспорт), фактическая высота 0,1 м.	ч.4 ст.4, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 Федеральный закон №123-ФЗ, п.4.4.4 СП 1.13130.2009	01.11.2017	
3.	Допускается размещение в лестничной клетке оборудования (батареи), выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м. от поверхности площадки лестницы (лестничная площадка между 3 и 4 этажами, помещения №№2 и 9 тех.паспорт), фактическая высота 0,1 м.	ч.4 ст.4, ч.1 ст.53, ч.1 ст.89 Федеральный закон №123-ФЗ, п.4.4.4 СП 1.13130.2009	01.11.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДПР г. Ухты

Варина-Жантован Ю.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 22 » декабря 20 16 г.


Инспектор ОНДПР г. Ухты


Ковалевская Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 22 » декабря 20 16 г.

Предписание для исполнения получил (а):


(подпись)


директор
Н.В. Демидов
(должность, фамилия, инициалы)

« 22 » декабря 20 16 г.